

ZERTIFIKAT

Der Firma

SOLution Solartechnik GmbH

Gewerbestraße 15
4642 SATTLEDT
OESTERREICH

wird für das im Herstellwerk

021

hergestellte Produkt

Sonnenkollektoren

vom Typ

VAKUSOL 10

die Konformität mit

DIN EN 12975-1:2006-06
DIN EN 12975-2:2006-06

CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 11.04 (Stand: 2009-12)

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: 011-7S1546 R

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2016-03-31.

Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 011-7S1546 R vom 2011-05-10

Technische Angaben

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2011-03-21

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich.
Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.
- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

Universität Stuttgart
Institut für Thermodynamik und
Wärmetechnik
Pfaffenwaldring 6
70569 Stuttgart

Prüfbericht(e)

Nr. 04COL349/1OEM13 von 2011-03-21

